



РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


_____. А.М. Елифанов
« » _____ 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»


_____. Г. К. Гладковский
« 27 » _____ февраля 2023 г.



ПРОТОКОЛ № Ш-17/23 от 27.02.2023 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии №136-10 от 24.12.2010 (протоколы продления №ИПД-66/16 от 11.05.2016 и №ИПД-93/17 от 17.08.2017)

Срок действия с 27.02.2023 г. по 27.02.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВВ/АСТ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630÷1000 А, номинальный ток отключения 20 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2, изготавливаемые по ТУ 3414-001-86819695-2008 (с изм.№12)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Астер Электро» (ООО «Астер Электро»).

Адрес: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, Большевистская улица, дом 109 площадка 1, корпус 52, помещение 16

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Астер Электро» (ООО «Астер Электро»).

Адрес: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, Большевистская улица, дом 109 площадка 1, корпус 52, помещение 16

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)